УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Заместитель Главы муниципального района Сызранский – руководитель муниципального казенного учреждения «Управление социального развития администрации Сызранского района Самарской области»
_____/Новоженина Т.Ю.
подпись Ф. И.О.
«10» августа 20 21 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3 от «10» августа 2021 г.
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования (детский сад) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области (полное юридическое наименование объекта)

445251, Самарская область, Сызранский район, п.г.т.Междуреченск, ул.ЖБК, д.14 директор школы Шапошникова В.В. телефон 8 (8464) 92-83-80
e-mail: m_rech_sch@samara.edu.ru

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Междуреченск

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 107 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее здание

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание 2-х этажное здание, Базовый материал :наружные и внутренние стены здания - железно-бетонные панели , кровля железно-бетонные панели порыты рубероидом. Лестница - бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов __2 шт (основной вход), 4 шт_(эвакуационный выход)_____

8. Год постройки 1979_____

9. Год последней реконструкции _____-_____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки		-	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Условия при условной доступности**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию (при наличии ограждения)**:**				**Оборудовать при проведение текущего ремонта**	
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**1.5м**	К, О		**≥0,9**
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	*Указатели направления движения			К, Г	Оборудовать указатели направления движения	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	1.8м	К		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					

	Высота площадки		0,4м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	2,5х5,5	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**		К		отсутствует
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	**наличие**		К, О, С		отсутствуют
	*Навес	**наличие**	+	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	**наличие**		К, О, С	Оборудовать водоотвод	
	Информация об объекте	**наличие**	+	Г		
	Лестница наружная	**наличие**			Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	Нескользкое покрытие	**наличие**		О, С	Нанести нескользкое покрытие	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	**0,6 м**		С		отсутствует
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**		С		отсутствует
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	Оборудовать боковые ступени не примыкающие к стене, бортиками	

	Поручни с двух сторон	**наличие**	С одной стороны	О, С		
	- на высоте	**0,9 м**	0,9м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		О, С	Оборудовать поручни горизонтальными завершениями	
	- не травмирующие окончания поручней	**наличие**		О, С	Оборудовать поручни не травмирующими окончаниями	
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	**наличие**		О, С		
	Пандус наружний	**наличие**			Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**		К		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**		К		отсутствует

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С	Нанести контрастную маркировку крайних ступеней	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С	Оборудовать по боковым краям ступеней, не примыкающие к стене, бортики	
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С	Оборудовать поручни с двух сторон	
	- на высоте	**0,9 м**		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		О, С		
	- не травмирующее окончание	**наличие**		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		К		
	- не травмирующие окончания	**наличие**		К, О		

	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	**наличие**		К		отсутствует
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	- стационарный	**наличие**		К		
	- мобильный	**наличие**		К		
	Коридоры/холлы				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,5м	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,35х3,25м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**		К,О	Оборудовать контрольно-пропускное устройство и турникеты шириной в свету	
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**		К, Г	Установить указатели направления движения, входа, выхода	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**		К, Г	Оборудовать пиктограммы	
	*Речевые информаторы и маяки	**наличие**		С	Оборудовать речевые информаторы и маяки	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**		Г	Оборудовать экраны, текстовые табло для дублирования звуковой	

					информации	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**		Г	Оборудовать аудиовизуальные информационно-справочные системы	
	*Тактильная схема	**наличие**		С	Оборудовать тактильную схему	
	***Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**	**наличие**		К, О, С, Г	Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	**≥ 1 на этаж**		О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	**≥ 1 на этаж**		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**		С		отсутствует
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**		С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					Перепадов высот на этажах нет
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О		
	- на высоте	**0,9 м**		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О		
	Пандус внутренний на этаже				Оборудовать при проведение	

					текущего ремонта	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	**0,6 м**		С	Нанести тактильные полосы перед маршем вверху и внизу	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		Ступени примыкают к стене
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**		О, С		Поручни с одной стороны
	- на высоте	**0,9 м**	0,8	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	**≥ 0,3 м**	0,2	О, С		
	- не травмирующие окончания	**наличие**		О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	-	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	**наличие**				

	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	При новом строительстве **≥ 1,5 х 1,7 м** для действующих объектов **≥ 1,1х1,4**		К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ **0,95 м** для действующих объектов ≥ 0,8м		К		
	-* Поручни	**наличие**		О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		Г, С		
	*Знак доступности	**наличие**		К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок					Прилавок и окон нет

	*Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,2 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				Оборудовать при проведении текущего ремонта	
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	1,3м	К		
	*Высота порога	**отсутствие**		К, О		Пороги отсутствуют
	*Информация тактильная	**наличие**		С	Нанести тактильную информацию	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**		К, О, С, Г	Разместить визуальную контрастную информацию	
	-* размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
	-*высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**		О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,7 - 0,8 м**		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №				Оборудовать при проведении текущего ремонта	

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**		К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					отсутствует
	Ширина х глубина	**1,5х1,5 м**		К		
	*Место для сидения	**наличие**		О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				Оборудовать при проведение текущего ремонта	
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 % 1%**		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	**≥ 2**		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**		К		отсутствует

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	**наличие**	+	Г		
	Санузел для инвалидов				Оборудовать санузел для инвалидов	
	Знак доступности помещения	**наличие**		К		
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**		С		
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	Направление открывания дверей	**наружное**		К		
	Кабины для инвалидов:					отсутствуют
	- количество кабин	**> 1 шт.**		К, О		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	**≥ 1,8 м**		К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	**≥ 1,65 м**		К, О, С		
	Опорные поручни	**наличие**		К, О	Оборудовать опорные поручни	
	в т.ч. откидные	**наличие**		К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 × 1,2 м**		К	Оборудовать зону для кресла-коляски рядом с унитазом	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Раковина:				Оборудовать раковину	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**		К		
	- *высота раковины	**0,75 – 0,85 м**		К, О		
	- опорный поручень	**наличие**		О		
	Писсуар на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной**		К		

		формы				
	Душевые					отсутствуют
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	**≥ 0,9 х 1,5 м**		К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≥ 0,48 х 0,85 м**		К, О		
	Система тревожной сигнализации	**наличие**		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	+	К, О, Г, С		Замечаний нет
	Надписи:	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	1,5м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0, 070м	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**		К, О, Г, С	Установить указатели, пиктограммы	отсутствуют
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**		С	Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги по Брайлю	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**		С	Нанести маркировку кабинетов со стороны ручки	
	на кнопках управления лифта	**наличие**		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**		Г	Установить текстовые средства связи т.ч. с бегущей строкой	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**		С, Г	Установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**		К		
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**		С	Установить речевые информаторы и маяки	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**		С	Установить звуковой маяк с зоной слышимости до 5м	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**		Г, С	Установить световые	

					текстовые табло для вывода оперативной операции	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**		К, С, О, Г		
	*Индукционная система	**наличие**		Г		

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, рабочая группа пришла к выводу, что объект ВНД – временно недоступен. Пути движения к объекту не обустроены. Автостоянка и парковка для инвалидов не оборудована, знаки направления движения - отсутствуют. Во входной группе (для доступа в зону оказания услуги) отсутствует пандус и поручни с нетравмирующими окончаниями, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени. На путях движения по объекту отсутствуют тактильные средства информации, отсутствуют поручни с двух сторон, нет тактильной маркировки по Брайлю. Нет речевых информаторов и маяков, экранов и текстовых табло для дублирования звуковой информации. Нет рифленых или контарстно окрашенных полос на участках пола перед поворотом и дверями. Нет тактильных маркировок кабинетов со стороны ручки, тактильной маркировки уровня этажа на поручнях. Отсутствует доступность санитарно – бытовых помещений. Средства информации и телекоммуникации на объекте не установлены.

«Представитель рабочей группы»
___Заведующий СП детский сад_____
(должность)

_____(_Н.Н.Шишмакова_)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Представитель организации
____Директор ГБОУ СОШ пгт Междуреченск_
(должность)

_____(_В.В.Шапошникова__)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.