УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Заместитель Главы муниципального района Сызранский –
руководитель муниципального казенного учреждения
«Управление социального развития администрации
Сызранского района Самарской области»
_____/Новоженина Т.Ю.
подпись Ф. И.О.
«20» августа 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от «20» августа 2021 г.
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, именуемое «Детский сад «Ромашка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск муниципального района Сызранский Самарской области (Структурное подразделение «Детский сад «Ромашка»» ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск)

(полное юридическое наименование объекта)

445250, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Междуреченск, ул. Приморская, д.5
Телефон 8(8464)92-83-80 **m_rech_sch@samara.edu.ru**
Директор Шапошникова Вера Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Междуреченск

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности Дошкольное образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 120 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее здание, этажей в здании 2. Организация занимает два этажа. Базовый материал: наружные и внутренние стены здания – керамический кирпич, Кровля – металл черепица по деревянной обрешетке, Лестница металлическая

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1вход центральный, 4 запасных выхода, 6 эвакуационных

8. Год постройки 2016

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	да

Территория, прилегающая к объекту						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Ширина прохода, калитки	>= 1.2 м	1.2 м	**К, О**		
	Информация об объекте	наличие	+	**К, О, С, Г**		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<= 0.025 м	0.08 м	**К, О, С**	Уменьшить перепад высот бордюров	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0.05 м	0.02 м	**К, О, С**		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	>= 0.8 м		**С**	Нанести тактильные полосы выполняющие предупредительную функцию начала опасного участка, изменения направления движения, входа	Отсутствуют
	Ширина тактильной полосы	0.5 - 0.6 м		**С**		

	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие		**К, О, С**	Обеспечить покрытие пшеходных дорожек, тротуаров и пандусов покрытием из	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2 м	1.5 м	**К**		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	>= 1.2 м	1 м	**К**		
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	>= 2 х 1.8 м		**К**		Нет
	Указатели направления движения	наличие		**К, Г**	Оборудовать вход в здание указателями направления движения	Отсутствуют
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		**С**	Оборудовать ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствует
	Места отдыха	наличие	+	**К, О**		
	Автостоянка для инвалидов				**Оборудовать стоянку для инвалидов**	
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		**К, О**	Оборудовать автостоянку для инвалидов	

	Количество машино-мест для инвалидов	>= 10 %		**К**		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1.5 м	наличие		**К**		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	>= 6 x 3.6 м		**К**		
	Съезд с тротуара на проезжую часть					**Условно доступен**
	Угол уклона	<= 1/12		**К**		
	Ширина	>= 1 м		**К**		
	Высота бортового камня	<= 0.015 м		**К**		
	Открытая лестница					**Отсутствует**
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	>= 1.35 м		**О, С**		
	Марш лестницы	3 - 12 ступеней		**О, С**		
	Высота подступенка	0.12 - 0.15 м		**О, С**		
	Ширина проступей	0.35 - 0.4 м		**О, С**		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		**О, С**		
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие		**С**		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие		**О, С**		
	Расстояние между поручнями	>= 1 м		**О, С**		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м		**О, С**		

	- поручни на высоте	0.85 - 0.92 м		**О, С**		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0.3-0.5 м	0.8 - 0.9 м		**С**		
	Пандус на рельефе					**Отсутствует**
	Высота подъема одного марша	<= 0.8 м		**К**		
	Уклон	<= 8 %		**К**		
	Поручни с двух сторон:	наличие		**К, О**		
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м		**К**		
	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м		**О**		
	- расстояние между поручнями	0.9 - 1 м		**К, О**		
	- горизонтальные завершения поручней вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м		**К, О**		
	Длина марша пандуса	<= 9 м		**К, О**		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой 3 м и более следует заменять подъемными устройствами	наличие		**К, О**		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	>= 1.5 м		**К, О**		
	Разворотные площадки: - верхнее окончание	>= 1.5 x 1.5 м		**К**		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	>= 1.5 x 1.5 м		**К**		
	- нижнее окончание	>= 1.5 x 1.5 м		**К**		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05м	true		**К, О**		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	0.1 м		**К, О**		

Входная группа						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Высота площадки	м	1.4 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	>= 1.4 x 2 м или 1.5 x 1.85 м	1.5 x 2 м	**К**		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	>= 2.2 x 2.2 м	2.2 x 2.2 м	**К**		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	**К, О, С**		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		**К, О, С**	Оборудовать входную площадки твердыми не допускающими скольжения покрытиями	
	Поперечный уклон в пределах	1 - 2 %	2 %	**К, О, С**		
	Навес	наличие	+	**К, О**		
	Водоотвод	наличие		**К, О, С**	Оборудовать водоотвод	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	>= 1 м		**К**		Отсутствуют
	Информация об объекте	наличие	+	**Г**		

	Лестница наружная				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		**О, С**	Оборудовать лестницу твердым покрытием не допускающим скольжения при намокании	Отсутствует
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0.6 м		**С**		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		**С**	Обозначить контрастной маркировкой крайние степени	Отсутствуют
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие		**О, С**	Оборудовать боковые ступени, не примыкающие к стене, бортиками	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		**О, С**		
	Поручни с двух сторон	наличие	+	**О, С**		
	- на высоте	0.85 - 0.9 м	0.7 м	**О, С**		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м	3 м	**О, С**		
	Поручни круглого сечения	0.04 - 0.06 м	0.05 м	**О, С**		
	Пандус наружный				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Ширина марша	>= 100 см	1.3 см	**К**		

	Уклон	<= 8 %	5 %	**К**		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	<= 0.8 м	1.3 м	**К**		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие		**К, О**	Оборудовать пандус колесоотбойниками	Отсутствуют
	Разворотные площадки: - при въезде на пандус	>= 1.5 х 1.5 м	1.5 х 1.5 м	**К**		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	>= 1.5 х 1.5 м	1.5 х 1.5 м	**К**		
	- промежуточная с поворотом направления движения	>= 1.5 х 1.5 м	1.5 х 1.5 м	**К**		
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	**К, О**		
	- расстояние между поручнями	0.9 - 1 м	0.9 м	**К, О**		
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м	0.7 м	**К**		
	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м	0.9 м	**О**		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м	0.3 м	**К, О**		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		**К, О**	Оборудовать пандус твердым нескользящим покарытием	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**				
	Звуковой маяк у входа	**наличие**			**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Тамбур					

	Габариты: глубина X ширина	>= 2.3 x 1.5 м или 1.5 - 1.8 x 2 м	2.3 x 1.5 м	**К**		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	**К, О**		
	- ширина дверного проема в свету	>= 1.2 м	1.51 м	**К, О**		
	- высота порога наружного, внутреннего	<= 0.014 м	0.012 x 0.012 м	**К**		

Пути движения на объекте						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа					**Отсутстует**
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		**С**		Отсутствует
	Поручни с двух сторон	наличие		**О, С**		
	- на высоте	0.85 - 0.95 м		**О, С**		
	- горизонтальные зевершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м		**О, С**		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой неменее 0.02 м	наличие		**О, С**		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-ого этажа					**Отсутствует**

	Ширина марша	>= 1 м		**К**		Нет необходимости
	Уклон	<= 8 %		**К**		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие		**К**		
	Разворотная площадка внизу, вверху	>= 1.5 х 1.5 м		**К**		
	Поручни двухсторонние непрерывные:	наличие		**К**		
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м		**К**		
	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м		**О**		
	- горизонтальные зевершения вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	>= 0.3 м		**К**		
	Пандус переносной	**наличие**				**Отсутствует**
	Подъемник для инвалидов					**Отсутствует**
	- стационарный	наличие		**К**		Нет
	- мобильный	наличие		**К**		
	Коридоры/холлы				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Ширина полосы движения	>= 1.2 м	1.7 м	**К**		
	Разворотные площадки	>= 1.5 х 1.5 м		**К**		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	**К, Г**		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		**С**	Оборудовать коридоры речевыми информаторами и маяками	Отсутствуют

	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие		**Г**	Оборудовать коридоры экранами и текстовыми табло для дублирования звуковой информации	Отсутствуют
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		**Г**	Оборудовать аудиовизуальными информационно-справочными системами	Отсутствуют
	Тактильная схема	наличие		**С**	Оборудовать коридоры тактильными схемами	Отсутствует
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	<= 0.1 м		**С**		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	наличие		**С**	Нанести рифлеными или контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом и деверями	Отсутствует
	Место отдыха и ожидания				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Место отдыха и оидания (не реже, чем через 25 м	наличие		**К, О, С, Г**		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	>= 1 мест		**О**		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	>= 1 мест		**К**		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					**Перепадов высот на этажах нет**

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой неменее 0.02 м	наличие		**О, С**		
	Контрастная маркировка	наличие		**С**		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		**О**		
	- горизонтальные завершения	наличие	-	**О**		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	>= 1 м		**К**		
	Уклон	<= 8 %		**К**		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие		**К**		
	Разворотная площадка внизу, вверху	>= 1.5 х 1.5 м		**К**		
	Поручни с двух сторон:	наличие		**К, О**		
	- на высоте (нижний поручень)	0.65 - 0.75 м		**К**		
	- на высоте (верхний поручень)	0.85 - 0.95 м		**О**		
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильноая) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0.6 м		**С**	Нанести тактильные полосы перед маршем вверху и внизу	
	Контрастная маркировка	наличие		**С**		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой неменее 0.02 м	наличие		**О, С**		Ступени примыкают к стене
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие		**О, С**		Поручень с одной стороны, лестница
	- высота	0.85 - 0.95 м	0.9 м	**О, С**		

	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	>= 0.3 м	0.3 м	**О, С**		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	**С**		
	Лифт пассажирский					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина)	>= 1.5 х 1.7 м		**К**		
	- ширина дверного проема	>= 0.95 м		**К**		
	- поручни	наличие		**О**		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		**С, Г**		
	Знак доступности	наличие		**К**		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		**К, Г**		

Зона оказания услуги						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок					**Прилавок и окон нет**
	Высота рабочей поверхности	0.8 - 1.1 м		**К**		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	>= 1.5 м		**К**		
	Обслуживание в кабинете				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	

	Ширина проема двери в свету	>= 0.9 м	1.2 м	**К**		
	Высота порога	<= 0.025 м		**К**		Пороги отсутствуют
	Информация тактильная	наличие		**С**	Нанести тактильную информацию	
	Информация визуальная контрастная	наличие		**К, О, С, Г**	Разместить визуальную контрастную информацию	
	- размещение на высоте	<= 1.8 м		**К**		
	- высота прописных букв	>= 0.025 м		**С**		
	Габариты зоны сидения - глубина	>= 1.2 м		**О**		
	Зона для кресла-коляски	>= 1.5 х 1.5 м		**К**		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0.6 - 0.8 м		**К, О**		
	Обслуживание с перемещением				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Ширина полосы движения позоне обслуживания	>= 1.2 м		**К**		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0.8 - 1.1 м		**К**		
	Кабина индивидуального обслуживания					**Отсутствует**
	Ширина х глубина	>= 1.6 х 1.8 м		**К**		
	Место для сидения	наличие		**О**		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		**О**		
	Зал				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	

	Доля мест для колясочников	>= 2 %		**К**		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>= 1.2 м		**К**		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	>= 1 мест		**Г**		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**				**Отсутствует**

Санитарно-бытовые помещения						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов					
	Санузел для инвалидов	наличие		**К**	Оборудовать санузел доступный для инвалидо	
	Знак доступности помещения	наличие		**С**		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		**К, О**	Нанести в санузле тактильную маркировку	
	Ширина дверного проема	>= 0.9 м		**С**		
	Открывание дверей наружное	наличие		**К, О**		

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0.3 м		**К, О**		
	Количество кабинок	>= 1 кабинок		**К**		
	- ширина дверного проема	>= 0.9 м		**К, О**		
	- габариты (минимальные глубина и ширина)	>= 1.8 х 1.65 м		**К**		
	- опорные поручни	наличие		**К, О**	Оборудовать кабинку опорными	
	в т.ч. Откидные	наличие		**К**		
	Знак доступности кабины (по необходимости)	наличие		**К**		
	Размеры универсальной кабины	>= 2.2 х 2.25 м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	>= 0.75 х 0.75 м		**К**		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		**О**	Оборудовать кабину крючками для костылей	
	Знак доступности кабины на высоте	1.35 м		**К, О**		
	Раковина с опорным поручнем	наличие		**К, О**	Оборудовать раковину опорными поручнями	
	- зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	>= 1.3 х 0.85 м		**К**		
	- высота раковины с опорным поручнем	0.75 - 0.85 м		**К, О**		
	Писсуар располагать на высоте от пола	<= 0.4 м		**К**		
	Габариты поддона (трапа)	<= 0.9 х 1.5 м		**К, О**		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	<= 0.48 х 0.85 м		**К, О**		

	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		**С**		
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие		**К, О, С**		

Средства информации и телекоммуникации на объекте						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги					**Замечаний нет**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	**К, О, С, Г**		
	Надписи:	наличие	+	**К, О, С, Г**		
	размещение на высоте	1.5 - 4.5 м	3 м	**К, О, С, Г**		
	высота прописных букв	>= 0.075 м	0.35 м	**К, О, С, Г**		
	освещенность	наличие	+	**К, О, С, Г**		
	Указатели, пиктограммы	наличие		**К, О, С, Г**	Разместить в помещении указатели и	Отсутствуют
	размещение на высоте	1.3 - 1.4 м		**К, О, С, Г**		
	высота прописных букв	>= 0.075 м		**К, О, С, Г**		
	освещенность	наличие		**К, О, С, Г**		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги				**Оборудовать при проведении текущего ремонта**	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие		**С**	Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами и буквами по Брайлю	
	высота размещения	1.3 - 1.4 м		**С**		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		**С**	Нанести маркировку кабинетов приема со стороны ручки	
	на кнопках управления лифта	наличие		**С**		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		**С**		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой, факсимильные аппараты	>= 1 шт.		**Г**	Установить текстовые средсва связи в т.ч. с бегущей строкой	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	>= 1 шт.		**С, Г**	Установить телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		**К**		
	Речевые информаторы и маяки	наличие		**С**	Установить речевые информаторы и маяки	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		**С**	Установить звуковой маяк у входа	

	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие		**С, Г**	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		**К, О, С, Г**		

Пути движения от остановки						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Маршрут следования к объекту				**Индивидуальные решения**	
	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	наличие	Пригородный маршрут			
	Расстояние до объекта от остановки транспорта	м	500 м			
	Время движения (пешком)	мин.	10 мин.			
	Наличие переходов на пути следования от оставовки	наличие				
	Регулируемые переходы	наличие				Нет
	со звуковой сигнализацией	наличие				Нет
	Нерегулируемые переходы	наличие				Нет
	Внеуличные переходы	наличие				
	с пандусом	наличие				
	с подъемником	наличие				

	Тактильные указатели	наличие				Нет
	Перепады высот на пути движения	<= 1.5 см				
	Съезды с уклоном более 10%	наличие				
	Окрытые лестницы	наличие				
	Пандусы с уклоном боле 8%	наличие				
	Поручни на лестницах	наличие				
	Поручни на пандусах	наличие				

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, рабочая группа пришла к выводу, что объект ВНД – временно недоступен. Пути движения к объекту не обустроены. Автостоянка для инвалидов не оборудована, нет знаков направления движения. Во входной группе отсутствует пандус и поручни с нетравмирующими окончаниями, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени. На путях движения по объекту отсутствуют тактильные средства информации, нет тактильной маркировки по Брайлю. Нет речевых информаторов и маяков, экранов и текстовых табло для дублирования звуковой информации. Нет рифленых или контарстно окрашенных полос на участках пола перед поворотом и дверями. Нет тактильных маркировок кабинетов со стороны ручки, тактильной маркировки уровня этажа на поручнях. Отсутствует доступность санитарно – бытовых помещений.

«Представитель рабочей группы»

___И.о. руководителя СП детский сад «Ромашка»___
(должность)

_____(__Л.В.Любавина__)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Представитель организации

___Директор ГБОУ СОШ пгт Междуреченск___
(должность)

_____(__Шапошникова В.В._)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_____»_____20__г.

Приложения

1._____
_____
_____

2._____
_____
_____

3._____
_____
_____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)